TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1973 – ul. Żeromskiego
kategoria obciążenia ruchem "KR2"
skala 1:50



warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0,11mm (SMA 11 S) 5cm
warstwa wiążąca – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
razem 32cm
(7)
wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 (E2>80 MPa, io<2,2)
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 40cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa razem 72cm





warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0,11mm (SMA 11 S) 5cm
warstwa wiążąca – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
razem 32cm
(7)
wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 (E2>80 MPa, io<2,2)
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 40cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa razem 72cm



warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0,11mm (SMA 11 S) 5cm
warstwa wiążąca – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 7cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni
(1)
warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0,11mm (SMA 11 S) 5cm
siatka stabilizująca typu ciężkiego na warstwie mieszanki typu "Stiry sed" 2cm
warstwa wiążąca – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
razem 32cm
(7)
wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 (E2>80 MPa, io<2,2)
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 40cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa razem 72cm

warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0,11mm (SMA 11 S) 5cm
siatka stabilizująca typu ciężkiego na warstwie mieszanki typu "Stiry sed" 2cm
warstwa wiążąca – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 5cm
warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 7cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni
(10)
warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0,11mm (SMA 11 S) 5cm
siatka stabilizująca typu ciężkiego na warstwie mieszanki typu "Stiry sed" 2cm
warstwa wiążąca – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 5cm
warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 12cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni
(11)
warstwa ścieralna – mieszanka mineralno-asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0,11mm (SMA 11 S) 5cm
siatka stabilizująca typu ciężkiego na warstwie mieszanki typu "Stiry sed" 2cm
warstwa wiążąca – beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0,16mm (AC 16 WMS W) 5cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni
(12)

6cm kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
20cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
20cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 49cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa
(7)

6cm kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
20cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
razem 29cm
podłoże gruntowe G1
(2a)

8cm kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
30cm podbudowa z betonu C12/15
40cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 86cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa
(5)

8cm kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
75cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 151cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa
(2)

8cm kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
30cm podbudowa z betonu C12/15
44cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 85cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa
(3a)

8cm kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
10cm podbudowa z betonu C20/25
razem 21cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni
(2b)

krawężnik drogowy 20x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
15cm ława betonowa z oporem – beton C12/15 v=0,090 m3/mb
razem 18cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni
(4a)

krawężnik drogowy 20x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
15cm ława betonowa z oporem – beton C12/15 v=0,090 m3/mb
razem 18cm
podłoże gruntowe G1
(5)

krawężnik drogowy 20x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
15cm ława betonowa z oporem – beton C12/15 v=0,087 m3/mb
razem 18cm
(6)
wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 (E2>80 MPa, io<2,2)
28cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 46cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa

krawężnik drogowy 20x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
15cm ława betonowa z oporem – beton C12/15 v=0,090 m3/mb
15cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 33cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa
(7a)

krawężnik drogowy 20x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
15cm ława betonowa z oporem – beton C12/15 v=0,087 m3/mb
razem 18cm
(3)
wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 (E2>80 MPa, io<2,2)
35cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 53cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa

krawężnik drogowy 20x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
15cm ława betonowa z oporem – beton C12/15 v=0,087 m3/mb
razem 18cm
(4)
obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
10cm ława betonowa – beton C12/15 v=0,042 m3/mb
razem 13cm
podłoże gruntowe G1
(4)

obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
10cm ława betonowa – beton C12/15 v=0,033 m3/mb
razem 13cm
podłoże gruntowe G1
(4a)

obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
10cm ława betonowa – beton C12/15 v=0,072 m3/mb
44cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 57cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa
(4)

8cm ścisk z 2 rzędów kostek betonowych wibroprasowanych
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
24cm ława betonowa – beton C12/15 v=0,048 m3/mb
razem 35cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni
(5a)

8cm ścisk z 2 rzędów kostek betonowych wibroprasowanych
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
34cm ława betonowa – beton C12/15 v=0,068 m3/mb
razem 45cm
podłoże gruntowe G2
(5b)

8cm ścisk z 2 rzędów kostek betonowych wibroprasowanych
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
32cm ława betonowa – beton C12/15 v=0,064 m3/mb
razem 43cm
(6)
wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 (E2>80 MPa, io<2,2)
28cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 71cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa

8cm ścisk z 2 rzędów kostek betonowych wibroprasowanych
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
34cm ława betonowa – beton C12/15 v=0,068 m3/mb
razem 45cm
(6a)
wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 (E2>80 MPa, io<2,2)
35cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 70cm
podłoże gruntowe E2 = 30 MPa

8cm ścisk z 2 rzędów kostek betonowych wibroprasowanych
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zagęszczeniu)
32cm ława betonowa – beton C12/15 v=0,064 m3/mb
razem 43cm
podłoże gruntowe G1
(5)

Zarząd Dróg Powiatowych w Mysłenicach ul. Stowackiego 82 32-400 Mysłenice		Pracownia Inżynierska "PRO-DM" Iwona Grygiok Drogińia 386, 32-400 Mysłenice	
Obiekt:	**Przebudowa mostu o nr. ew. nr 010166411 na poł. Bysinka w ciągu drogi powiatowej nr K1977 – ul. Piłsudskiego w Mysłenicach w km 0+310, wraz z przebudową sąsiadującego skrzyżowania dróg powiatowej nr K1935 – ul. Stowackiego i drogi K1973 – ul. Żeromskiego.**		
Branża:	Drogowo – mostowa		
Projektował:	mgr inż. Bartosz Grygiok	upr./2139/POM/09 upr./2007/MK/04	
Tytuł:	Przekroje konstrukcyjne		
Data:	10.2017	Stadium: PW	Skala: 1:50	Nr rys. 3.2